

**Studio Chimico Associato**

DR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER.IND. VALTER ZEPPILLO



Via Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Spettabile:
Ruzzo Servizi Spa
Via Nicola Dati, 16
64100 Teramo (TE)

Rapporto di prova n°: **2059948-001** **del** **07-mar-08**

Pagina 1\1

Descrizione:	Camp. 354 - Acqua in uscita serbatoio Roseto Sud - Roseto degli Abruzzi (TE)				
Richiesta:	Indagine conoscitiva				
Data Prelievo:	03-mar-08				
Data Arrivo Camp.:	03-mar-08	Data Inizio Prova:	03-mar-08	Data Fine Prova:	07-mar-08
Rif.Legge/Autoriz.:	Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"				
Luogo Prelievo:	Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)				
Prelevatore:	Geom. Franco Maccione				

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	* APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,23	6,5	9,5
Ammonio	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2, C Man 29 2003	< 0,02		0,5
Nitrito (come NO2)	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,002		0,5
Nitrato (come NO3)	mg/l	Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 pag. 35	< 1		50
Conduttività	µScm-1 a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	274,0		2500
Cloruro	mg/l	Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 pag. 35	5,75		250
Solfato	mg/l	Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 pag. 35	15,96		250
Durezza	°F	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	15,0		50
Ferro	µg/l	Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 123	3,68		200
COD	mg/l	P.A. 2.58 / 2.59 2002	< 15		
Sodio	mg/l	APAT CNR IRSA 3270 Man 29 2003	6,84		200
Magnesio	mg/l	APAT CNR IRSA 2040 Met. B Man 29 2003	11,18		
Manganese	µg/l	Rapporti ISTISAN 2000/14 Pt.1 Pag. 131	2,96		50
Tensioattivi anionici	mg/l	* P.A. 2.57 Rev. 00 - 2001	< 0,2		

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Legenda: <: Inferiore al limite di rilevabilità indicato ND: Non determinato *Prova non accreditata Sinal

L'Analista responsabile