

Spettabile:  
Ruzzo Reti SpA  
Via Nicola Dati, 18  
64100 TERAMO (TE)

Rapporto di prova n°: **2064429-001** del **14-ott-08**

Pagina 1\1

Descrizione: **Camp. 1563 - Acqua in entrata partitore Campo a Mare - Roseto degli Abruzzi (TE)**  
 Richiesta: **Controllo caratteristiche dell'acqua ai sensi del D.leg.vo 31/2001**  
 Data Prelievo: **09-ott-08**  
 Data Arrivo Camp.: **10-ott-08**      Data Inizio Prova: **10-ott-08**      Data Fine Prova: **14-ott-08**  
 Rif.Legge/Autoriz.: **Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"**  
 Luogo Prelievo: **Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)**  
 Prelevatore: **Ns. Pers. : Per. Ind. Valter Zeppillo**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
1,2 Dicloroetano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 1		3
Tetracloroetilene	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		10
Tricloroetilene	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,05		10
<b>Trialometani totali di cui :</b>	µg/l		<b>12,41</b>		<b>30</b>
Cloroformio	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	9,13		
Bromoformio	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,1		
Dibromoclorometano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	0,78		
Bromodiclorometano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	2,51		
<b>Altri Solventi Clorurati di cui :</b>	µg/l		-----		<b>30</b>
Tetracloruro di Carbonio	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		
1,1,1 Tricloroetano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,05		
1,2 Dicloropropano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,05		
Diclorometano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,5		
Esacloroetano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		
1,1,1,2 Tetracloroetano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		
1,1,2,2 Tetracloroetano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		
Cis 1,2 Dicloroetilene	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		
Esaclorobutadiene	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		
1,1 Dicloroetilene	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		
1,1 Dicloroetano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		
Trans 1,2 Dicloroetilene	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	< 0,01		

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Legenda: <: Inferiore al limite di rilevabilità indicato      ND: Non determinato      \*Prova non accreditata Sinal

**L'Analista responsabile**