



Spettabile:  
Ruzzo Reti SpA  
Via Nicola Dati, 18  
64100 TERAMO (TE)

**Studio Chimico Associato** Via Gammarana, 6 64100 Teramo  
DR. MICHELE DE BERARDIS Tel. 0861.413103-212201  
DR. ALFIO DI DOMENICO Fax 0861.222240  
PER. IND. VALTER ZEPPILLO Partita IVA 00430490672  
email: info@astrastudio.it

Rapporto di prova n°: **2066283-001** del **05-feb-09**

Pagina 1\1

Descrizione: **Camp. 113 - Acqua in entrata partitore Campo a Mare - Roseto degli Abruzzi (TE)**  
Richiesta: **Controllo caratteristiche dell'acqua ai sensi del D.leg.vo 31/2001**  
Data Prelievo: **28-gen-09**  
Data Arrivo Camp.: **28-gen-09** Data Inizio Prova: **28-gen-09** Data Fine Prova: **05-feb-09**  
Rif.Legge/Autoriz.: **Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"**  
Luogo Prelievo: **Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)**  
Prelevatore: **Geom. Franco Maccione**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
<b>Trialometani totali di cui :</b>	µg/l		11,96		30
Cloroformio	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	8,55		
Bromoformio	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	0,14		
Dibromoclorometano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	0,70		
Bromodichlorometano	µg/l	P.A. 1.62 rev 5 2006	2,57		

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Legenda: <: Inferiore al limite di rilevabilità indicato ND: Non determinato \*Prova non accreditata Sinal

**L'Analista responsabile**