LAB N°0410

Studio Chimico Associato
DR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER. IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Spettabile:
Ruzzo Reti SpA
Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO (TE)

Rapporto di prova n°: 2090125-001 del 06-set-12

Descrizione: **Camp. 731 - FP Via Lazio - Lungomare Marconi - Alba Adriatica (TE)**
Richiesta: **Controllo caratteristiche dell'acqua ai sensi del D.leg.vo 31/2001**
Data Prelievo: **30-ago-12**
Data Arrivo Camp.: **30-ago-12** Data Inizio Prova: **30-ago-12** Data Fine Prova: **04-set-12**
Impianto di rifer: **Fontanino pubblico cod. 6**
Rif.Legge/Autoriz.: **Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"**
Luogo Prelievo: **Comune di Alba Adriatica (TE)**
Prelevatore: **Ns. pers. : Per. Chim. Monticelli Domenico**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Cloro al prelievo	mg/l	*	**ND**		
Disinfettante residuo (cloro residuo)	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	**0,013**		
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	* APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	**7,73**	6,5	9,5
Trialometani totali di cui :	µg/l		**19,7**		30
Chloroform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**14,4**		
Bromoform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**0,09**		
Dibromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**1,16**		
Bromodichloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**4,05**		

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: <: Inferiore al limite di rilevabilità indicato ND: Non determinato *Prova non accreditata

L'Analista responsabile