LAB N°0410

Studio Chimico Associato
DR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER. IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Spettabile:
Ruzzo Reti SpA
Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO (TE)

Rapporto di prova n°: 2091223-001 del 06-nov-12

Descrizione: **Camp. 827 - FP Via Lazio - Lungomare Marconi - Alba Adriatica (TE)**
Richiesta: **Ricerca Trialometani**
Data Prelievo: **03-nov-12**
Data Arrivo Camp.: **03-nov-12** Data Inizio Prova: **05-nov-12** Data Fine Prova: **05-nov-12**
Impianto di rifer: **Fontanino pubblico cod. 6**
Rif.Legge/Autoriz.: **Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"**
Luogo Prelievo: **Comune di Alba Adriatica (TE)**
Prelevatore: **Ns. Pers. : Per. Ind. Valter Zeppillo**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Trialometani totali di cui :	µg/l		**14,90**		30
Chloroform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**11,88**		
Bromoform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**0,19**		
Dibromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**0,58**		
Bromodichloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**2,25**		
Solventi aromatici di cui :	µg/l		**0,16**		
Toluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**0,16**		
Benzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**< 0,01**		1
m-xilene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**< 0,01**		
p-xylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**< 0,01**		
o-xylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	**< 0,01**		

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: <: Inferiore al limite di rilevabilità indicato ND: Non determinato *Prova non accreditata

L'Analista responsabile