



LAB N°0410

**Studio Chimico Associato**DR. MICHELE DE BERARDIS  
DR. ALFIO DI DOMENICO  
PER. IND. VALTER ZEPPILOVia Gammarana, 6 64100 Teramo  
Tel. 0861.413103-212201  
Fax 0861.222240  
Partita IVA 00430490672  
email: info@astrastudio.it**Spettabile:**  
**Ruzzo Reti SpA**  
**Via Nicola Dati, 18**  
**64100 TERAMO (TE)****Rapporto di prova n°:** **2089892-001** **del** **04-set-12**

Pagina 1\1

Descrizione: **Camp. 677 - Acqua in uscita dal pot. di Piane di Collevocchio - Montorio (TE)**  
Richiesta: **Controllo caratteristiche dell'acqua ai sensi del D.leg.vo 31/2001**  
Data Prelievo: **14-ago-12**  
Data Arrivo Camp.: **14-ago-12** Data Inizio Prova: **14-ago-12** Data Fine Prova: **24-ago-12**  
Impianto di rifer: **Potabilizzatore Montorio (usc.) cod. 10227**  
Rif.Legge/Autoriz.: **Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"**  
Luogo Prelievo: **Comune di Montorio al Vomano (TE)**  
Prelevatore: **Ns. pers. : Per. Chim. Monticelli Domenico**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Cloro al prelievo	mg/l	*	0,21		
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	* APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,93	6,5	9,5
<b>Trialometani totali di cui :</b>	µg/l		17,37		30
Chloroform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	12,99		
Bromoform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	0,05		
Dibromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	0,86		
Bromodichloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	3,47		

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Legenda: &lt;: Inferiore al limite di rilevabilità indicato ND: Non determinato \*Prova non accreditata

**L'Analista responsabile**