



LAB N°0410

Studio Chimico Associato

DR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER. IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Spettabile:
Ruzzo Reti SpA
Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO (TE)

Rapporto di prova n°: 2092855-001 del 08-feb-13

Pagina 1\6

Descrizione: **Camp. 17 - Acqua in uscita Laboratori I.N.F.N. G.Sasso - Assergi (AQ)**
 Richiesta: **Controllo caratteristiche dell'acqua ai sensi del D.leg.vo 31/2001**
 Data Prelievo: **21-gen-13**
 Data Arrivo Camp.: **21-gen-13** Data Inizio Prova: **21-gen-13** Data Fine Prova: **04-feb-13**
 Impianto di rifer: **Assergi - Uscita pozzetto 62 cod. 10228**
 Rif.Legge/Autoriz.: **Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"**
 Luogo Prelievo: **Comune di Assergi (AQ)**
 Prelevatore: **Ns. pers. : Sig. Mandolese Fiorenzo**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
BATTERIOLOGICA PARTE A :					
Escherichia coli	UFC/100ml	UNI EN ISO 9308-1:2002	0		0
Enterococchi	UFC/100ml	ISO 7899-2:2000	0		0
Pseudomonas aeruginosa	UFC/250 ml	UNI EN ISO 16266:2008	ND		0
Conteggio delle colonie a 22°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	2		100
Conteggio delle colonie a 37°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222:2001	0		20
BATTERIOLOGICA PARTE C :					
Batteri coliformi a 37°C	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2002	0		0
Clostridium perfringens	UFC/100 ml	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 48 Met ISS A 005A	0		0
PARTE B :					
Acrilammide	µg/l	* EPA 8032 A 1996	ND		0,1
Antimonio	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		5
Arsenico	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		10
Benzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		1
Benzo (a) pyrene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		0,01
Boro	mg/l	* APAT CNR IRSA 3110 Man 29 2003	ND		1
Bromato	µg/l	* Rapporti ISTISAN 2007/13 pag. 126	ND		10
Cadmio	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		5
Cromo	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		50
Rame	mg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		1
Cianuro	µg/l	* APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	ND		50
1,2 Dichloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	ND		3
Epicloridrina	µg/l	* Rapporti ISTISAN 2004/XX	ND		0,1
Fluoruro	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	0,01		1,5
Piombo	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,01		10



LAB N°0410

Studio Chimico AssociatoDR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER. IND. VALTER ZEPPILLOVia Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.itSegue Rapporto di prova n°: **2092855-001**del **08-feb-13**

Pagina 2\6

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Mercurio	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,2		1
Nichel	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,71		20
Nitrato (come NO3)	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	ND		50
Nitrito (come NO2)	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	ND		0,5
ANTIPARASSITARI di cui :	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	-----		
Clorurati :	/		-----		
Aldrin	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,03
Dieldrin	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,03
Eptaclororo	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,03
Eptacloro epossido	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,03
Lindano	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Alfa-Endosulfan	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Beta-Endosulfan	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
4,4' DDE	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Endrin	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
4,4' DDD	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
2,4 DDT	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
4,4' DDT	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Methoxiclor	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Fosforati :	/		-----		
Azinfos-metile	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Bromofos etile	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Bromofos metile	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Clorpirifos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Diazinone	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Dicrotofos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Ethion	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Etoprofos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Fenitrotion	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Fention	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Fonofos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Forate	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Eptenofos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Isofenfos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Malation	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Mevinfos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Paration-etile	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Paration-metile	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1



LAB N°0410

Studio Chimico Associato

DR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER. IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Segue Rapporto di prova n°: **2092855-001**del **08-feb-13**

Pagina 3\6

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Pirimifos-etile	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Pirimifos-metile	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Tetraclorvinfos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Triazofos	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Triazine :	/		-----		
Atrazina	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Simazina	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Terbutilazina	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Metribuzina	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Prometrina	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Terbutrina	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Cianazina	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Esazinone	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Ametrina	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,1
Antiparassitari totali	µg/l	P.A. 1.61 2010 rev. 5	ND		0,5
I.P.A. totale(D.Leg.vo 31/2001) di cui :	µg/l		-----		0,1
Benzo (b) fluoranthene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Benzo (k) fluoranthene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Benzo (g,h,i) perylene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Indeno (1,2,3,cd) pyrene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Altri I.P.A. di cui :	µg/l		-----		
Naphtalene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Acenaphthylene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Acenaphthene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Fluorene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Phenanthrene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Anthracene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Fluoranthene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Pyrene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Benzo (a) anthracene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Chrysene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
Dibenzo (a,h) anthracene	µg/l	P.A. 1.75 2012 rev. 5	ND		
-----			-----		
Selenio	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		10
Tetrachloroethylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		10
Trichloroethylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		10
Triometani totali di cui :	µg/l		-----		30
Chloroform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	ND		
Bromoform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	ND		



LAB N°0410

Studio Chimico Associato

DR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER. IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Segue Rapporto di prova n°: **2092855-001**del **08-feb-13**

Pagina 4\6

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Dibromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	ND		
Bromodichloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	ND		
-----			-----		
Vinyl Chloride	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		0,5
Clorito	µg/l	*	ND		200
Vanadio	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		50
PARTE C :	-		-----		
Alluminio	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,2		200
Ammonio	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2, C Man 29 2003	< 0,02		0,5
Cloruro	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	ND		250
Colore	Scala Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020 Met. A,C Man 29 2003	ND		
Conduttività	µScm-1 a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	145,2		2500
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,25	6,5	9,5
Ferro	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	4,12		200
Manganese	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,22		50
Odore	/	APAT CNR IRSA 2050 Man. 29 2003	Inodore		
Ossidabilità	mg/l O2	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	0,48		5
Solfato	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	ND		250
Sodio	mg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		200
Sapore	-	* APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	ND		
Carbonio organico totale	µg/l	P.A. 1.84 Rev. 00 - 2004	ND		
Torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,27		1
Durezza	°F	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	9,4		50
Residuo secco a 180°C	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	78		1500
Disinfettante residuo (cloro residuo)	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	ND		
RADIOATTIVITA' :	-		-----		
Trizio	Becquerel/l		ND		100
Dose totale indicativa	mSv/anno		ND		0,1
ALTRI PARAMETRI :	-		-----		
2,6 Diisopropilnaftalene	µg/l	P.A. 1.82 2007 rev. 3	< 0,01		
1,2,4 Trimetilbenzene	µg/l	P.A. 1.82 2007 rev. 3	< 0,01		
Gallio	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,01		
2,5 Difenilossazolo	µg/l	P.A. 1.82 2007 rev. 3	< 0,01		



LAB N°0410

Studio Chimico Associato

DR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER. IND. VALTER ZEPPILLO

Via Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Segue Rapporto di prova n°: **2092855-001**del **08-feb-13**

Pagina 5\6

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Dimetilftalato	µg/l	P.A. 1.82 2007 rev. 3	< 0,01		
Calcio	mg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		
Magnesio	mg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		
Potassio	mg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		
Zinco	µg/l	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	ND		
Idrocarburi < C12	µg/l	* P.A. 3.40 Rev. 01 - 2001	< 1		
Idrocarburi > C12	µg/l	* UNI EN ISO 9377-2 2002	< 1		
Altri Solventi :	µg/l		-----		
Trichlorofluoromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,1 Dichloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Methylenechloride	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Ethene 1,2 Dichloro	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Bromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,1,1 Trichloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Carbon Tetrachloride	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1-Propene 1,1 Dichloro	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,2 Dichloropropane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Dibromomethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1-Propene 1,3 Dichloro (Z)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Toluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,3 Dichloropropane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,2 Dibromoethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Chlorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Ethylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,1,1,2 Tetrachloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
m-xylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
p-xylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
o-xylene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Styrene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Isopropylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,1,2,2 Tetrachloroethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Bromobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,2,3 Trichloropropane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
n-propylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
2-Chlorotoluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,3,5 Trimethylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
tert-Butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		



LAB N°0410

Studio Chimico AssociatoDR. MICHELE DE BERARDIS
DR. ALFIO DI DOMENICO
PER. IND. VALTER ZEPPILLOVia Gammarana, 6 64100 Teramo
Tel. 0861.413103-212201
Fax 0861.222240
Partita IVA 00430490672
email: info@astrastudio.it

Segue Rapporto di prova n°:

2092855-001

del

08-feb-13

Pagina 6/6

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
sec-Butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
4-Isopropyltoluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
n-butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,2 Diclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,2 Dibromo-3-cloropropano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,2,4 Trichlorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,3 Butadiene 1,1,2,3,4,4 Hexachloro	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,2,3 Trichlorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,3 Diclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
1,4 Diclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		
Ethene 1,1 Dichloro	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	< 0,01		

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Legenda: <: Inferiore al limite di rilevabilità indicato ND: Non determinato *Prova non accreditata

L'Analista responsabile