



LAB N° 0410

**Studio Chimico Associato**DR. MICHELE DE BERARDIS  
DR. ALFIO DI DOMENICO  
PER. IND. VALTER ZEPPILLOVia Gammarana, 6 64100 Teramo  
Tel. 0861.413103-212201  
Fax 0861.222240  
Partita IVA 00430490672  
email: info@astrastudio.it**Spettabile:  
Ruzzo Reti SpA  
Via Nicola Dati, 18  
64100 TERAMO (TE)****Rapporto di prova n°: 212229-001 del 24-ago-16**

Pagina 1\1

Descrizione: **Camp. 569 - FP Via Bolzano - incr. Via Roma - Martinsicuro (TE)**  
Richiesta: **Determinazione Trialometani**  
Data Prelievo: **19-ago-16** Ora Prelievo: **07.45**  
Data Arrivo Camp.: **19-ago-16** Data Inizio Prova: **19-ago-16** Data Fine Prova: **24-ago-16**  
Impianto di rifer: **Fontanino pubblico cod. 1607**  
Rif.Legge/Autoriz.: **Limiti del D.L. n. 31 del 02/02/2001 "Acque potabili"**  
Luogo Prelievo: **Comune di Martinsicuro (TE)**  
Prelevatore: **Ns. pers. : Per. Chim. Monticelli Domenico**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
<b>Trialometani totali di cui :</b>	µg/l		6,62		30
Chloroform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	4,39		
Bromoform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	0,16		
Dibromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	0,61		
Bromodichloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006	1,46		

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente ai campioni analizzati.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Legenda: &lt;: Inferiore al limite di rilevabilità indicato ND: Non determinato \*Prova non accreditata da Accredia

**L'Analista responsabile**