

Rapporto di prova n°: **2141824-001**

Del: **24-lug-18**

Spettabile:  
**Ruzzo Reti SpA**  
Via Nicola Dati, 18  
64100 TERAMO (TE)

<b>Descrizione Camp.:</b>	Camp. 821 - Acqua in ingresso al potabilizzatore di Piane di Collevocchio - Montorio (TE) - gruppo 1+2+3	<b>Data Prelievo:</b>	11-lug-18
<b>Richiesta:</b>	Controllo caratteristiche dell'acqua ai sensi del D.Lgs 152 tab. 1/A cat. A3	<b>Ora Prelievo:</b>	08:40
<b>Produttore:</b>	Potabilizzatore di Montorio (ingresso) cod. 10226	<b>Data Arrivo Camp.:</b>	11-lug-18
<b>Luogo Prelievo:</b>	Comune di Montorio al Vomano (TE)	<b>Data Inizio Prova:</b>	11-lug-18
<b>Prelevatore:</b>	Vs. personale : Sig. Testardi Maurizio	<b>Data Fine Prova:</b>	24-lug-18
<b>Rif.Legge/Autoriz.:</b>	Limiti D.Leg.vo 3 aprile 2006 n. 152 tab. A3		

### Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
pH	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	<b>8,19</b>	5,5	9
Colore (dopo filtrazione semplice)	mg/l scala Pt	APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003	<b>&lt; 1</b>		200
Totale materie in sospensione	mg/l MES	APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003	<b>3,2</b>		
* Temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	<b>20</b>		25
Conduttività	µS/cm a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	<b>268</b>		1000
Odore	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	<b>Inodore</b>		20
Nitrati	mg/l NO3	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	<b>1,04</b>		50
Fluoruri	mg/l F	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	<b>&lt; 0,2</b>		1,7
* Ferro disciolto	mg/l Fe	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>&lt; 0,1</b>		1
* Manganese	mg/l Mn	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>&lt; 0,1</b>		1
* Rame	mg/l Cu	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>&lt; 0,1</b>		1
* Zinco	mg/l Zn	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>&lt; 0,1</b>		5
* Boro	mg/l B	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	<b>0,01</b>		1

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.  
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.  
Legenda: < Inferiore al limite di rilevabilità indicato

Segue rapporto di prova n°: **2141824-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
* Arsenico	mg/l As	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,01		0,1
* Cadmio	mg/l Cd	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,002		0,005
* Cromo totale	mg/l Cr	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,01		0,05
* Piombo	mg/l Pb	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,01		0,05
* Selenio	mg/l Se	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,002		0,01
* Mercurio	mg/l Hg	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	< 0,0005		0,001
* Bario	mg/l Ba	APAT CNR IRSA 3010 A Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	0,02		1
* Cianuro	mg/l CN	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	< 0,0001		0,05
Solfati	mg/l SO <sub>4</sub>	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	15,8		250
Cloruri	mg/l Cl	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	3		200
* Tensioattivi (che reag. Blu di metilene)	mg/l	PA 2.55 - PA 2.56 - PA 2.27 2007 rev.2	< 0,2		0,5
* Fosfati	mg/l P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	< 0,2		0,7
Fenoli (indice fenoli)	mg/l CH <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	APAT CNR IRSA 5070 A1,A2 Man 29 2003	< 0,005		0,1
* Idrocarburi disciolti o emulsionati	mg/l	UNI EN ISO 9377-2 2002	< 0,1		1
Idrocarburi policiclici aromatici	mg/l	PA 1.75 2015 Rev.8	< 0,00001		0,001
Antiparassitari totali	mg/l	PA 1.61 2015 Rev. 7	< 0,0001		0,005
Domanda chimica di ossigeno (COD)	mg O <sub>2</sub> /l	PA 2.58 2014 Rev.3	< 15		30
* Tasso saturazione ossigeno disciolto	% O <sub>2</sub>	APAT CNR IRSA 4120 A4 Man 29 2003	24		30
BOD <sub>5</sub> a 20°C senza nitrificazione	mg/l O <sub>2</sub>	APAT CNR IRSA 5120 B1 Man 29 2003	< 5		7
* Azoto organico (Kjeldahl)	mg/l N	APAT CNR IRSA 5030 Man 29 2003	< 0,1		3
Ammoniaca	mg/l NH <sub>4</sub>	APAT CNR IRSA 4030 A2, C Man 29 2003	< 0,02		4
* Sostanze estraibili al cloroformio	mg/l SEC	Estrazione con cloroformio	< 0,2		0,5
Conta di Coliformi totali	UFC/100 ml	APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003	50		50000
Conta di Coliformi fecali	UFC/100 ml	APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003	13		20000

(\* ) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.  
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.  
Legenda: < Inferiore al limite di rilevabilità indicato

Segue rapporto di prova n°: **2141824-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conta di Streptococchi fecali	UFC/100 ml	APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003	7		10000
Ricerca di Salmonella spp	Pr-As/1 lt	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 105 Met ISS A 011B	<b>Assente</b>		

L'Analista Responsabile

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod.Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
DI DOMENICO ALFIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	DDMLFA39T12A271W	IT	Ordine dei Chimici Lazio Umbria Abruzzo	13708253	2018 Nov 26 23:59:59	2014 Nov 27 00:00:00 (UTC Time)

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.  
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.  
Legenda: < Inferiore al limite di rilevabilità indicato

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2141824-001 11072018 montorio.PDF.P7M

Pagina 3 di 3