

Rapporto di prova n°: **2143148-002**

Del: **16-ago-18**

Spettabile:  
**Ruzzo Reti SpA**  
Via Nicola Dati, 18  
64100 TERAMO (TE)

|                             |  |                           |           |
|-----------------------------|--|---------------------------|-----------|
| <b>Descrizione Camp.:</b>   | Camp. 1021/2 - FP Piazza Diaz (mercato) - Pineto (TE)          | <b>Data Prelievo:</b>     | 13-ago-18 |
| <b>Richiesta:</b>           | Controllo batteriologico di routine ai sensi del D.Lgs 31/2001 | <b>Data Arrivo Camp.:</b> | 13-ago-18 |
| <b>Produttore:</b>          | Fontanino pubblico cod. 1003                                   | <b>Data Inizio Prova:</b> | 13-ago-18 |
| <b>Luogo Prelievo:</b>      | Comune di Pineto (TE)  | <b>Data Fine Prova:</b>   | 16-ago-18 |
| <b>Prelevatore:</b>         | Prelevato a Ns. cura: Per. Chim. D. Monticelli                 |                           |           |
| <b>Rif. Legge/Autoriz.:</b> | D.Leg.vo 31/2001   |                           |           |

### Risultati delle Prove

| Prova                             | U.M        | Metodo  | Risultato | Lim.Min. | Lim.Max. |
|-----------------------------------|------------|---|-----------|----------|----------|
| <b>BATTERIOLOGICA PARTE A:</b>    | -          | //  | -         |          |          |
| Conta di Escherichia Coli         | UFC/100 ml | UNI EN ISO 9308-1:2017                        | 0         |          | 0        |
| Conta di Enterococchi intestinali | UFC/100 ml | ISO 7899-2:2000                               | 0         |          | 0        |
| Conteggio colonie a 22 °C         | UFC/ml     | UNI EN ISO 6222: 2001                         | 0         |          | 100      |
| Conteggio colonie a 37°C          | UFC/ml     | UNI EN ISO 6222: 2001                         | 0         |          | 20       |
| <b>BATTERIOLOGICA PARTE C:</b>    | -          | //  | -         |          |          |
| Conta di Batteri Coliformi a 37°C | UFC/100 ml | UNI EN ISO 9308-1:2017                        | 0         |          | 0        |
| Conta di Clostridium perfringens  | UFC/100 ml | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 48 Met ISS A 005A | 0         |          | 0        |

L'Analista Responsabile

| Firmatario        | Certification Authority | Cod. Fiscale     | Stato | Organizzazione                          | Cod. Ident. | Validità Cert. fino al | Data CRL                        |
|-------------------|-------------------------|------------------|-------|---|-------------|------------------------|---------------------------------|
| DI DOMENICO ALFIO | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 | DDMLFA39T12A271W | IT    | Ordine dei Chimici Lazio Umbria Abruzzo | 13708253    | 2018 Nov 26 23:59:59   | 2014 Nov 27 00:00:00 (UTC Time) |

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.  
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.  
Legenda: < Inferiore al limite di rilevanza indicato

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2143148-002 13082018 pineto.PDF.P7M

Pagina 1 di 1