

Rapporto di prova n°: **2163413-001**

Del: **03-mar-20**

Spettabile:  
**Ruzzo Reti SpA**  
Via Nicola Dati, 18  
64100 TERAMO (TE)

|                            |                                                                                                                  |                           |           |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>Descrizione Camp.:</b>  | Camp. 379 - Acqua uscita potabilizzatore di Piane di Collevicchio - Montorio (TE) - IMPIANTO IN RETE (CON OZONO) | <b>Data Prelievo:</b>     | 23-feb-20 |
| <b>Richiesta:</b>          | Controllo C2 + Alluminio + Salmonella ai sensi del D.Lgs 31/2001                                                 | <b>Ora Prelievo:</b>      | 08:55     |
| <b>Produttore:</b>         | Potabilizzatore di Montorio (uscita) cod. 10227                                                                  | <b>Data Arrivo Camp.:</b> | 23-feb-20 |
| <b>Luogo Prelievo:</b>     | Comune di Montorio al Vomano (TE)                                                                                | <b>Data Inizio Prova:</b> | 23-feb-20 |
| <b>Prelevatore:</b>        | Vs. personale : Sig. De Baptistis Deo                                                                            | <b>Data Fine Prova:</b>   | 02-mar-20 |
| <b>Rif.Legge/Autoriz.:</b> | D.Leg.vo 31/2001                                                                                                 |                           |           |

### Risultati delle Prove

| Prova                              | U.M                        | Metodo                                           | Risultato | Lim.Min. | Lim.Max. |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Colore                             | scala Pt/Co                | APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003               | < 1       |          | 1        |
| Odore                              | -                          | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003                   | Inodore   |          |          |
| Sapore                             | -                          | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003                   | Insapore  |          |          |
| Concentrazione ioni idrogeno       | unità pH                   | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003                   | 7,65      | 6,5      | 9,5      |
| Conduttività                       | µS cm <sup>-1</sup> a 20°C | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003                   | 362       |          | 2500     |
| Torbidità                          | NTU                        | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003                   | 0,30      |          | 1        |
| Alluminio                          | µg/l                       | UNI EN ISO 17294-2 2016                          | 105,01    |          | 200      |
| Bromato                            | µg/l                       | Rapporti ISTISAN 07/31 Met. B ISS.CBB.006 Rev 00 | 3,1       |          | 10       |
| <b>Trialometani totali di cui:</b> | µg/l                       | -                                                | 10,20     |          | 30       |
| Chloroform                         | µg/l                       | EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017                | 1,78      |          |          |
| Bromoform                          | µg/l                       | EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017                | 1,29      |          |          |
| Bromodichloromethane               | µg/l                       | EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017                | 3,41      |          |          |
| Dibromochloromethane               | µg/l                       | EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017                | 3,72      |          |          |
| Conta di Escherichia Coli          | UFC/100 ml                 | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | 0         |          | 0        |
| Conta di Batteri Coliformi a 37°C  | UFC/100 ml                 | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | 0         |          | 0        |

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.  
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.  
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2163413-001 23022020 montorio.PDF.P7M

Pagina 1 di 2

Segue rapporto di prova n°: **2163413-001**

| Prova                               | U.M        | Metodo                                         | Risultato      | Lim.Min. | Lim.Max. |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Conteggio colonie a 22 °C           | UFC/ml     | UNI EN ISO 6222: 2001                          | 0              |          | 100      |
| Ricerca di Salmonella spp (su 5 lt) | Pr-As/5 lt | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 105 Met ISS A 011B | <b>Assente</b> |          |          |

L'Analista Responsabile

| Firmatario           | Certification Authority    | Cod. Fiscale               | Stato | Organizzazione | Cod.Ident. | Validità Cert. fino al | Data CRL                           |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|----------------|------------|------------------------|------------------------------------|
| DI DOMENICO<br>ALFIO | ArubaPEC S.p.A. NG<br>CA 3 | TINIT-<br>DDMLFA39T12A271W | IT    | bject: C=IT    | 19185265   | 2022 Nov 15 23:59:59   | 2018 Nov 16 00:00:00<br>(UTC Time) |

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.  
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.  
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2163413-001 23022020 montorio.PDF.P7M

Pagina 2 di 2