Astra Studio Chimico Associato
Via Potito Randi, 6
64100 Teramo (TE)
Tel.: 0861-413103 Fax: 0861-222240
e-mail: *info@astrastudio.it*
Internet: *www.astrastudio.it*

LAB N° 0410

Rapporto di prova n°: **2164270-001**
Del: **03-apr-20**

Spettabile:
Ruzzo Reti SpA
Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO (TE)

Descrizione Camp.:	Camp. 540 - Acqua uscita potabilizzatore di Piane di Collevecchio - Montorio (TE) - IMPIANTO IN RETE (CON OZONO)	***Data Prelievo:***	18-mar-20
Richiesta:	Controllo C2 + Alluminio + Salmonella + Clostridium perfringens ai sensi del D.Lgs 31/2001	***Ora Prelievo:***	09:00
Produttore:	Potabilizzatore di Montorio (uscita) cod. 10227	***Data Arrivo Camp.:***	18-mar-20
Luogo Prelievo:	Comune di Montorio al Vomano (TE)	***Data Inizio Prova:***	18-mar-20
Prelevatore:	Vs. personale : Sig. Paesani Filippo	***Data Fine Prova:***	24-mar-20
Rif.Legge/Autoriz.:	D.Leg.vo 31/2001		

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Colore	scala Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003	**< 1**		1
Odore	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	**Inodore**		
Sapore	-	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	**Insapore**		
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	**7,83**	6,5	9,5
Conduttività	µS cm-1 a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	**390**		2500
Torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	**0,30**		1
Alluminio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	**66,20**		200
Bromato	µg/l	Rapporti ISTISAN 07/31 Met. B ISS.CBB.006 Rev 00	**< 1**		10
Trialometani totali di cui:	µg/l	-	**13,09**		30
Chloroform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	**5,66**		
Bromoform	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	**0,46**		
Bromodichloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	**4,22**		
Dibromochloromethane	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2017	**2,75**		
Conta di Escherichia Coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**		0
Conta di Batteri Coliformi a 37°C	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**		0

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2164270-001 18032020 montorio.PDF.P7M

Astra Studio Chimico Associato
Via Potito Randi, 6
64100 Teramo (TE)
Tel.: 0861-413103 Fax: 0861-222240
e-mail: *info@astrastudio.it*
Internet: *www.astrastudio.it*

LAB N° 0410

Segue rapporto di prova n°: **2164270-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	**0**		100
Ricerca di Salmonella spp (su 5 lt)	Pr-As/5 lt	Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 105 Met ISS A 011B	**Assente**		
Conta di Clostridium perfrigens (spore comprese)	UFC/100 ml	UNI EN ISO 14189:2016	**0**		0

L'Analista Responsabile

Firmatario	Certification Autority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod.Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
DI DOMENICO ALFIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	TINIT-DDMLFA39T12A271W	IT	bject: C=IT	19185265	2022 Nov 15 23:59:59	2018 Nov 16 00:00:00 (UTC Time)

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)