

Rapporto di prova n°: **2171392-002**

Del: **07-set-20**

Spettabile:
Ruzzo Reti SpA
Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO (TE)

Descrizione Camp.:	Camp. 2034/B - FP Piazza Ponno - Roseto degli Abruzzi (TE)	Data Prelievo:	03-set-20
Richiesta:	Controllo batteriologico dell'acqua ai sensi del D.Leg.vo 31/2001	Ora Prelievo:	15:40
Produttore:	Fontanino pubblico cod. 1087	Data Arrivo Camp.:	03-set-20
Luogo Prelievo:	Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)	Data Inizio Prova:	03-set-20
Prelevatore:	Ns. personale: Per. Chim. Di Felicianonio Giorgio	Data Fine Prova:	06-set-20
Rif.Legge/Autoriz.:	D.Leg.vo 31/2001		

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Conta di Escherichia Coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0		0
Conta di Batteri Coliformi a 37°C	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0		0
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	0		100

L'Analista Responsabile

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod.Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
DI DOMENICO ALFIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	TINIT-DDMLFA39T12A271W	IT	bject: C=IT	19185265	2022 Nov 15 23:59:59	2018 Nov 16 00:00:00 (UTC Time)

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2171392-002 03092020

Pagina 1 di 1