

Rapporto di prova n°: **2171583-001**

Del: **22-set-20**

Spettabile:
Ruzzo Reti SpA
Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO (TE)

Descrizione Camp.:	Camp. 2084 - FP Villa Colle - Ioanella - Torricella Sicura (TE)	Data Prelievo:	09-set-20
Richiesta:	Controllo di routine ai sensi del D.Lgs 31/2001	Data Arrivo Camp.:	09-set-20
Luogo Prelievo:	Comune di Torricella Sicura (TE)	Data Inizio Prova:	09-set-20
Prelevatore:	Vs. personale: Sig. Romualdi Gianni	Data Fine Prova:	09-set-20
Rif.Legge/Autoriz.:	D.Leg.vo 31/2001		

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	▶ 3,50		1

L'Analista Responsabile

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod.Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
DI DOMENICO ALFIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	TINIT-DDMLFA39T12A271W	IT	bject: C=IT	19185265	2022 Nov 15 23:59:59	2018 Nov 16 00:00:00 (UTC Time)

(*) = Prova non accreditata da Accredia

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.
I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2171583-001 09092020 torricella_sicura.PDF.P7M

Pagina 1 di 1