

Rapporto di prova n°: **2186692-001**

Del: **02-lug-21**

Spettabile:  
**Ruzzo Reti SpA**  
Via Nicola Dati, 18  
64100 TERAMO (TE)

|                             |                                                                                                                   |                           |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| <b>Descrizione Camp.:</b>   | Camp. 1211 - Acqua uscita potabilizzatore di Piane di Collevocchio - Montorio (TE) - IMPIANTO IN RETE (CON OZONO) | <b>Data Prelievo:</b>     | 19-giu-21 |
| <b>Richiesta:</b>           | Controllo C6 + Salmonella - Clostridium perfringens ai sensi del D.Lgs 31/2001                                    | <b>Ora Prelievo:</b>      | 10:10     |
| <b>Produttore:</b>          | Potabilizzatore di Montorio (uscita) cod. 10227                                                                   | <b>Data Arrivo Camp.:</b> | 19-giu-21 |
| <b>Luogo Prelievo:</b>      | Comune di Montorio al Vomano (TE)                                                                                 | <b>Data Inizio Prova:</b> | 19-giu-21 |
| <b>Prelevatore:</b>         | Prelevato a Ns. cura: Per. Ind. F. Mandolese                                                                      | <b>Data Fine Prova:</b>   | 01-lug-21 |
| <b>Rif. Legge/Autoriz.:</b> | D.Leg.vo 31/2001                                                                                                  |                           |           |
| <b>Mod. Campionam.:</b>     | ISO 5667-5:2006, UNI EN ISO 19458:2006                                                                            |                           |           |

### Risultati delle Prove

| Prova                              | U.M          | Metodo                                           | Risultato | Lim.Min. | Lim.Max. |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| Colore                             | scala Pt/Co  | APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003               | < 1       |          | 1        |
| Odore                              | -            | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003                   | Inodore   |          |          |
| Sapore                             | -            | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003                   | Insapore  |          |          |
| Concentrazione ioni idrogeno       | unità pH     | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003                   | 7,6       | 6,5      | 9,5      |
| Conduttività                       | µS/cm a 20°C | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003                   | 300       |          | 2500     |
| Torbidità                          | NTU          | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003                   | 0,2       |          | 1        |
| Alluminio                          | µg/l         | UNI EN ISO 17294-2 2016                          | 45,97     |          | 200      |
| Bromato                            | µg/l         | Rapporti ISTISAN 07/31 Met. B ISS.CBB.006 Rev 00 | < 1       |          | 10       |
| <b>Trialometani totali di cui:</b> | µg/l         | -                                                | 10,84     |          | 30       |
| Chloroform                         | µg/l         | EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018                | 5,80      |          |          |
| Bromoform                          | µg/l         | EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018                | 0,24      |          |          |
| Bromodichloromethane               | µg/l         | EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018                | 3,11      |          |          |
| Dibromochloromethane               | µg/l         | EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018                | 1,69      |          |          |
| Conta di Escherichia Coli          | UFC/100 ml   | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | 0         |          | 0        |
| Conta di Batteri Coliformi         | UFC/100 ml   | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | 0         |          | 0        |

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).

I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

Segue rapporto di prova n°: **2186692-001**

| Prova                                             | U.M        | Metodo                                         | Risultato      | Lim.Min. | Lim.Max. |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Conteggio colonie a 22 °C                         | UFC/ml     | UNI EN ISO 6222: 2001                          | 0              |          | 100      |
| Ricerca di Salmonella spp (su 5 lt)               | Pr-As/5 lt | Rapporti ISTISAN 2007/5 pag 105 Met ISS A 011B | <b>Assente</b> |          |          |
| Conta di Clostridium perfringens (spore comprese) | UFC/100 ml | UNI EN ISO 14189:2016                          | 0              |          | 0        |

L'Analista Responsabile

| Firmatario           | Certification Authority    | Cod. Fiscale               | Stato | Organizzazione | Cod.Ident. | Validità Cert. fino al | Data CRL                           |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|----------------|------------|------------------------|------------------------------------|
| DI DOMENICO<br>ALFIO | ArubaPEC S.p.A. NG<br>CA 3 | TINIT-<br>DDMLFA39T12A271W | IT    | bject: C=IT    | 19185265   | 2022 Nov 15 23:59:59   | 2018 Nov 16 00:00:00<br>(UTC Time) |

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).  
I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.