

Rapporto di prova n°: **2179454-001**

Del: **04-mar-21**

Spettabile:  
**Ruzzo Reti SpA**  
Via Nicola Dati, 18  
64100 TERAMO (TE)

**Descrizione Camp.:** Camp. 356 - Acqua uscita Partitore Campo a Mare - Roseto degli Abruzzi (TE)  
**Richiesta:** Controllo di routine ai sensi del D.Lgs 31/2001  
**Produttore:** Partitore cod. 10179  
**Luogo Prelievo:** Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)  
**Prelevatore:** Vs. personale: Per. Chim. Di Flaviano Mirko  
**Rif. Legge/Autoriz.:** D.Leg.vo 31/2001

**Data Prelievo:** 23-feb-21  
**Ora Prelievo:** 09:05  
**Data Arrivo Camp.:** 23-feb-21  
**Data Inizio Prova:** 23-feb-21  
**Data Fine Prova:** 03-mar-21

### Risultati delle Prove

| Prova                                             | U.M          | Metodo                                           | Risultato | Lim.Min. | Lim.Max. |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| <b>BATTERIOLOGICA PARTE A:</b>                    | -            | //                                               | -         |          |          |
| Conta di Escherichia Coli                         | UFC/100 ml   | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | 0         |          | 0        |
| Conta di Enterococchi intestinali                 | UFC/100 ml   | ISO 7899-2:2000                                  | 0         |          | 0        |
| Conteggio colonie a 22 °C                         | UFC/ml       | UNI EN ISO 6222: 2001                            | 0         |          | 100      |
| Conteggio colonie a 37°C                          | UFC/ml       | UNI EN ISO 6222: 2001                            | 0         |          | 20       |
| <b>BATTERIOLOGICA PARTE C:</b>                    | -            | //                                               | -         |          |          |
| Conta di Batteri Coliformi                        | UFC/100 ml   | UNI EN ISO 9308-1:2017                           | 0         |          | 0        |
| Conta di Clostridium perfringens (spore comprese) | UFC/100 ml   | UNI EN ISO 14189:2016                            | 0         |          | 0        |
| <b>PARAMETRI CHIMICI:</b>                         | -            | //                                               | -         |          |          |
| Nitrato (come NO <sub>3</sub> )                   | mg/l         | Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037 | < 1       |          | 50       |
| Nitrito (come NO <sub>2</sub> )                   | mg/l         | APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003                   | < 0,1     |          | 0,5      |
| Alluminio                                         | µg/l         | UNI EN ISO 17294-2 2016                          | 31,67     |          | 200      |
| Ammoniaca                                         | mg/l         | APAT CNR IRSA 4030 A2, C Man 29 2003             | < 0,02    |          | 0,5      |
| Colore                                            | scala Pt/Co  | APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003               | < 1       |          | 1        |
| Conduttività                                      | µS/cm a 20°C | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003                   | 550       |          | 2500     |
| Concentrazione ioni idrogeno                      | unità pH     | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003                   | 7,6       | 6,5      | 9,5      |

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.  
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.  
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2179454-001 23022021

Pagina 1 di 2

Segue rapporto di prova n°: **2179454-001**

| Prova                                | U.M  | Metodo                           | Risultato       | Lim.Min. | Lim.Max. |
|--------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------|----------|----------|
| Odore                                | -    | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003   | <b>Inodore</b>  |          |          |
| Sapore                               | -    | APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003   | <b>Insapore</b> |          |          |
| * Torbidità                          | NTU  | APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003   | <b>0,15</b>     |          | 1        |
| Durezza totale                       | °F   | APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003 | <b>26,0</b>     |          | 50       |
| Cloro libero (disinfettante residuo) | mg/l | APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003   | <b>0,10</b>     |          |          |

L'Analista Responsabile

| Firmatario           | Certification Authority    | Cod. Fiscale               | Stato | Organizzazione | Cod.Ident. | Validità Cert. fino al | Data CRL                           |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|----------------|------------|------------------------|------------------------------------|
| DI DOMENICO<br>ALFIO | ArubaPEC S.p.A. NG<br>CA 3 | TINIT-<br>DDMLFA39T12A271W | IT    | bject: C=IT    | 19185265   | 2022 Nov 15 23:59:59   | 2018 Nov 16 00:00:00<br>(UTC Time) |

(\*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.  
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.  
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2179454-001 23022021

Pagina 2 di 2