Astra Studio Chimico Associato
Via Potito Randi, 6
64100 Teramo (TE)
Tel.: 0861-413103 Fax: 0861-222240
e-mail: *info@astrastudio.it*
Internet: *www.astrastudio.it*

LAB N° 0410 L

Rapporto di prova n°: **2181556-001**
Del: **09-apr-21**

Spettabile:
Ruzzo Reti SpA
Via Nicola Dati, 18
64100 TERAMO (TE)

Descrizione Camp.:	Camp. 608 - FP Via del Torrente, 44 - incr. Via Battisti - S. Egidio alla Vibrata (TE)	***Data Prelievo:***	29-mar-21
Richiesta:	Controllo di routine ai sensi del D.Lgs 31/2001	***Ora Prelievo:***	09:30
Produttore:	Fontanino pubblico cod. 1114	***Data Arrivo Camp.:***	29-mar-21
Luogo Prelievo:	Comune di S.Egidio alla Vibrata (TE)	***Data Inizio Prova:***	29-mar-21
Prelevatore:	Vs. personale: Per. Chim. Di Flaviano Mirko	***Data Fine Prova:***	06-apr-21
Rif.Legge/Autoriz.:	D.Leg.vo 31/2001		

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
BATTERIOLOGICA PARTE A:	-	//	**-**		
Conta di Escherichia Coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**		0
Conta di Enterococchi	UFC/100 ml	ISO 7899-2:2000	**0**		0
Conteggio colonie a 22 °C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	**0**		100
Conteggio colonie a 37°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	**0**		20
BATTERIOLOGICA PARTE C:	-	//	**-**		
Conta di Batteri Coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	**0**		0
Conta di Clostridium perfrigens	UFC/100 ml	UNI EN ISO 14189:2016	**0**		0
PARAMETRI CHIMICI:	-	//	**-**		
Nitrato (come NO3)	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	**1,50**		50
Nitrito (come NO2)	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	**< 0,1**		0,5
Alluminio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	**2,74**		200
Ammonio	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2, C Man 29 2003	**< 0,02**		0,5
Colore	scala Pt/Co	APAT CNR IRSA 2020 A,C Man 29 2003	**< 1**		
Conduttività	µS/cm a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	**189**		2500
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	**8,4**	6,5	9,5
Odore	-	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	**Inodore**		

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)

Astra Studio Chimico Associato
Via Potito Randi, 6
64100 Teramo (TE)
Tel.: 0861-413103 Fax: 0861-222240
e-mail: *info@astrastudio.it*
Internet: *www.astrastudio.it*

LAB N° 0410 L

Segue rapporto di prova n°: **2181556-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Sapore	-	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	**Insapore**		
Torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	**0,10**		1
Durezza totale	°F	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	**12,0**		50
Cloro libero (disinfettante residuo)	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	**0,11**		

L'Analista Responsabile

Firmatario	Certification Autority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod.Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
DI DOMENICO ALFIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	TINIT-DDMLFA39T12A271W	IT	bject: C=IT	19185265	2022 Nov 15 23:59:59	2018 Nov 16 00:00:00 (UTC Time)

(*) = Prova non accreditata da Accredia

I risultati ottenuti si riferiscono unicamente al campione analizzato.
E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.
Legenda: < Inferiore al limite di quantificazione indicato (LOQ)