

Rapporto di prova n°: **2207706-001**

Del: **27-set-22**

Spettabile:

Ruzzo Reti SpA

Via Nicola Dati, 18

64100 TERAMO (TE)

Descrizione Camp.: Camp. 1906 - Acqua destinata al consumo umano
Richiesta: Pacchetto A+B (Verifica)
Produttore: Comune di Pineto
Luogo Prelievo: F.P. Quartiere dei Poeti - Via Alfieri
Prelevatore: A cura Vs. personale
Rif.Legge/Autoriz.: D.Leg.vo 31/2001 e s.m.i.
Mod.Campionam.: ISO 5667-5:2006, UNI EN ISO 19458:2006

Data Prelievo: 20-set-22
Ora Prelievo: 11:40
Data Arrivo Camp.: 20-set-22
Data Inizio Prova: 20-set-22
Data Fine Prova: 26-set-22

Temperatura al prelievo (°C):

ND

CONDIZIONI DI ACCETTABILITA'

Descrizione	Valore atteso	Valore	Conforme
Temperatura al ricevimento (°C):	0 ÷ +8	4	☒

Risultati delle Prove

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Escherichia coli	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0		0
Enterococchi intestinali	UFC/100 ml	ISO 7899-2:2000	0		0
Microrganismi vitali a 22 °C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	0		Senza variazion i anomale
Microrganismi vitali a 36°C	UFC/ml	UNI EN ISO 6222: 2001	3		
Batteri coliformi	UFC/100 ml	UNI EN ISO 9308-1:2017	0		0
Clostridium perfringens (spore comprese)	UFC/100 ml	UNI EN ISO 14189:2016	0		0
Antimonio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,3		5,0
Arsenico	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 1		10
Benzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,1		1,0
Benzo(a)pirene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		0,010
Boro	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,1		1,0
Cadmio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,1		5,0

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).

I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Nel caso il campionamento sia stato effettuato dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni da esso fornite.

I risultati si riferiscono solo al campione così come ricevuto.

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2207706-001 20092022 -.PDF.P7M

Pagina 1 di 7

Segue rapporto di prova n°: **2207706-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Cromo	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 1		50
Rame	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,1		1,0
* Cianuro	µg/l	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	< 10		50
1-2-dicloroetano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,1		3,0
Fluoruri	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	< 0,20		1,50
Piombo	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 1		10
Mercurio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 0,1		1,0
Nichel	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 1		20
Nitrato (come NO ₃)	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	< 1		50
Nitrito (come NO ₂)	mg/l	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	< 0,02		0,50
* ANTIPARASSITARI CLORURATI :					
o-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
o-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
o-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
p-p'-DDE (Diclorodifenildicloroetilene)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
p-p'-DDD (Diclorodifenildicloroetano)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
p-p'-DDT (Diclorodifeniltricloroetano)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Dieldrina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		0,030
* Endosulfan	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
* Eptacloro	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		0,030
* Metolaclor	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Aldrina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		0,030
Endrina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
* Eptacloro epossido	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		0,030
Alaclor	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Alfa-clordano	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Alfa-esaclorocicloesano (alfa-HCH)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Beta-esaclorocicloesano (beta-HCH)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Gamma-esaclorocicloesano (gamma-HCH Lindano)	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
* ANTIPARASSITARI FOSFORATI :					
Azinfos-metile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).

I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Nel caso il campionamento sia stato effettuato dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni da esso fornite.

I risultati si riferiscono solo al campione così come ricevuto.

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2207706-001 20092022 -.PDF.P7M

Pagina 2 di 7

Segue rapporto di prova n°: **2207706-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Bromofos-etile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Bromofos-metile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Clorpirifos etile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
* Clorpirifos metile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Diazinone	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Dicrotofos	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Eptenofos	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Etion	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Etoprofos	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Fenitrothion	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Fonofos	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Forate	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Fention	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Isofenfos	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Malation	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Mevinfos	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Pirimifos etile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Pirimifos metile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Tetraclorvinfos	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Triazofos	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
* Paration-etile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,1
Paration-metile	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
* ANTIPARASSITARI TRIAZINICI :			-		
Ametrina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Atrazina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Esazinone	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Metribuzin	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Prometrina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Simazina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Terbutrina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
Terbutilazina	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		0,10
* Antiparassitari totali	µg/l	Calcolo	< 0,01		0,50

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).

I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Nel caso il campionamento sia stato effettuato dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni da esso fornite.

I risultati si riferiscono solo al campione così come ricevuto.

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2207706-001 20092022 -.PDF.P7M

Pagina 3 di 7

Segue rapporto di prova n°: **2207706-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Idrocarburi Policiclici Aromatici (somma)	µg/l	Calcolo	< 0,01		0,10
Benzo(b)fluorantene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		
Benzo(k)fluorantene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		
Benzo(ghi)perilene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		
Indeno(1-2-3-cd)pirene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		
* Altri Idrocarburi Policiclici Aromatici :		-			
Acenaftene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		
Acenaftilene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		
Antracene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,004		
Benzo(a)antracene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		
Fluorene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		
Fenantrene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		
Fluorantene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		
Dibenzo(ah)antracene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,002		
Pirene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		
Crisene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		
Naphthalene	µg/l	EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 E 2018	< 0,01		
Selenio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 1		10
Tetracloroetilene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 1		
Tricloroetilene (Trielina)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 1		
Tetracloroetilene - Tricloroetilene (somma)	µg/l	Calcolo	< 1		10
Triometani totale (somma)	µg/l	Calcolo	23		30
Triclorometano (Cloroformio)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	14		
Bromodichlorometano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	6,6		
Dibromochlorometano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	2,1		
Tribromometano (Bromoformio)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,23		
Cloroetilene (Cloruro di vinile)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,05		0,5
Vanadio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 1		140
Alluminio	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	39		200
Ammonio	mg/l	APAT CNR IRSA 4030 A2 Man 29 2003	< 0,05		0,50
Cloruri	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	17		250

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).

I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Nel caso il campionamento sia stato effettuato dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni da esso fornite.

I risultati si riferiscono solo al campione così come ricevuto.

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2207706-001 20092022 -.PDF.P7M

Pagina 4 di 7

Segue rapporto di prova n°: **2207706-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Colore		APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	Assente TQ, Accettabile		Accettabile per il consumatore e senza variazioni
Conduttività	μS/cm a 20°C	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	273		2500
Concentrazione ioni idrogeno	unità pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8	6,5	9,5
Ferro	μg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	2		200
Manganese	μg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	< 1		50
Odore		APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	Assente TQ, Accettabile		Accettabile per il consumatore e senza variazioni
Sapore		APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Assente TQ, Accettabile		Accettabile per il consumatore e senza variazioni
Ossidabilità	mg O2/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB 027	0,3		5,0
Solfati	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 115 Met ISS CBB 037	10		250
Sodio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	5		200
Torbidità	NTU	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	0,1		Accettabile per il consumatore e senza variazioni
Durezza	°F	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	15		
Residuo fisso a 180°C	mg/l	Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 65 Met ISS BFA 032	165		
Cloro Libero (Disinfettante residuo)	mg/l	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,05		
Calcio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	34,61		

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).

I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Nel caso il campionamento sia stato effettuato dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni da esso fornite.

I risultati si riferiscono solo al campione così come ricevuto.

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2207706-001 20092022 -.PDF.P7M

Pagina 5 di 7

Segue rapporto di prova n°: **2207706-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
Magnesio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	9,17		
Potassio	mg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	1,29		
Zinco	µg/l	UNI EN ISO 17294-2 2016	4		
* ALTRI SOLVENTI :					
Triclorofluorometano (FREON 11)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-1-dicloroetano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Diclorometano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,1		
1-1-dicloroetilene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Bromoclorometano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-1-1-tricloroetano (metilcloroformio)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Tetraclorometano (Tetracloruro di carbonio)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-1-dicloropropene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-3-dicloropropano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Dibromometano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-3-dicloropropene (cis)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-3-dicloropropene (trans)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Toluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,12		
1-2-dicloropropano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-2-dibromoetano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Clorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Etilbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,13		
1-1-1-2-tetracloroetano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
m+p-xilene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,33		
o-xilene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	0,11		
Stirene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Isopropilbenzene (Cumene)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-1-2-2-tetracloroetano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Bromobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-2-3-tricloropropano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
n-propilbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
2-clorotoluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-3-5-trimetilbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).

I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Nel caso il campionamento sia stato effettuato dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni da esso fornite.

I risultati si riferiscono solo al campione così come ricevuto.

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2207706-001 20092022 -.PDF.P7M

Pagina 6 di 7

Segue rapporto di prova n°: **2207706-001**

Prova	U.M	Metodo	Risultato	Lim.Min.	Lim.Max.
ter-butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
sec-butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
4-isopropiltoluene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
N-butylbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-2-diclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-2-dibromo-3-cloropropano	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-2-4-triclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
Esacoloro-1-3-butadiene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-2-3-triclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-3-diclorobenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-2-dicloroetilene (cis+trans)	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		
1-2-4-trimetilbenzene	µg/l	EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 D 2018	< 0,01		

Informazioni ritenute utili alla interpretazione dei risultati: Se non diversamente specificato, quando riportata, l'incertezza è estesa ed è stata calcolata con un fattore di copertura $k=2$ corrispondente ad un livello di probabilità di circa il 95. L'incertezza di misura associata ai risultati delle prove microbiologiche sulle acque è stata stimata in accordo con la ISO 29201:2012. L'incertezza di misura ai risultati delle prove microbiologiche su alimenti è stata stimata secondo la ISO 19036: 2019. Per il conteggio dei microrganismi con il metodo MPN, l'incertezza di misura è stata stimata secondo la norma 7218:2007/AMD. 1:2013. Le opinioni e le interpretazioni non rientrano nell'accreditamento Accredia di questo Laboratorio. Se non diversamente specificato i giudizi di conformità/non conformità eventualmente riportati si riferiscono ai parametri analizzati e si basano sul confronto del valore trovato con i valori di riferimento senza considerare l'incertezza di misura, salvo disposizioni cogenti di norme o Leggi o accordi chiaramente definiti in una diversa regola decisionale concordata con il cliente nei documenti contrattuali. Se non diversamente specificato, le sommatorie di parametri specifici inferiori al (LOQ) vengono inclusi nel calcolo secondo il criterio del lower-bound.

Il Responsabile di Laboratorio

L'Analista Responsabile

Firmatario	Certification Authority	Cod. Fiscale	Stato	Organizzazione	Cod.Ident.	Validità Cert. fino al	Data CRL
DI DOMENICO ALFIO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	TINIT- DDMLFA39T12A271W	IT	bject: C=IT Numero di iscrizione:	19185265	2022 Nov 15 23:59:59	2018 Nov 16 00:00:00 (UTC Time)

FINE RAPPORTO DI PROVA

(*) = Le prove così contrassegnate a fianco del risultato, non sono Accreditate da Accredia

< indica inferiore al limite di quantificazione (LOQ).

I risultati si riferiscono unicamente al campione sottoposto a prova.

E' vietata la riproduzione delle singole parti del presente rapporto di prova senza la nostra autorizzazione scritta.

Nel caso il campionamento sia stato effettuato dal committente, il laboratorio declina ogni responsabilità in merito alle informazioni da esso fornite.

I risultati si riferiscono solo al campione così come ricevuto.

Documento Elettronico con Firma Digitale: 2207706-001 20092022 -.PDF.P7M

Pagina 7 di 7